

Российская Федерация
ООО «Суворовские коммунальные сети плюс»

301430, Тульская область, г.Суворов, ул.Островского, д.2

Тел: 2-47-84, 2-06-70

Факс: (48763) 2-47-84

Исх. № 149/1 от « 30 » 09 2014 г.

Начальнику государственной
жилищной инспекции
Тульской области
Э.В. Шевченко

Уважаемая Элеонора Викторовна!

На основании предписания № 583 от 16 июня 2014 года, выданного по результатам проверки многоквартирного дома по адресу: п. Центральный, ул. Маяковского, д.12, кв.75 сообщая, что согласно:

- п.1 - произведен ремонт по герметизации межпанельных и карнизных швов по дворовому фасаду в месте расположения квартиры № 75;
- п.2 – выполнены работы по ремонту вентканалов на кровле над подъездами №5,6;
- п.3 – произведены работы по ремонту мягкой кровли над кв.75.
- п.4 – произведено остекление на лестничных клетках 4-х этажей в подъездах № 3,5.

На основании предписания №785 от 09 июля 2014 года, выданного по результатам проверки многоквартирного дома по адресу: п. Центральный, ул. Маяковского, д.12, кв.67 сообщая, что согласно:

- п.1- произведён ремонт по герметизации соединения канализационных фасонных частей канализационного стояка (зачеканка раструба муфты).

На основании письма №ОГ/8400 от 10.06.2014 выданного по результатам обследования многоквартирного дома по адресу: п. Центральный, ул. Сидорова, д.24, кв.60 сообщая, что выполнен ремонт лестничной клетки в местах образования трещин.

Приложение: акты выполненных работ в 1 экз. на 4 л.

Директор ООО «СКС плюс»

Ю.Л.Клепов

исп. Л.Н. Проничева
тел: (48763) 2-33-73